

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTICAS AÉREAS



DETALLE – 2

Tensión entre fases (Kv)	Límites de seguridad (m) "A"
1 < U ⩽ 66	4
66 < U ⩽ 220	5
220 < U ⩽ 400	7



H = PASO LIBRE

S = SEÑAL DE ALTURA MAXIMA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.

TÍTULO DEL PROYECTO:	INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:	ESCALA:	FECHA:	DENOMINACIÓN:	PLANO:
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN DE LAS PRESAS DE LA ZONA DE SEVILLA	Fdo: JOSÉ MANUEL MARCOS MÉNDEZ	FORMATO ORIGINAL: UNE A-3	oct-2019	Portico de Balizamiento de Líneas Eléctricas Aéreas	11 HOJA: 1 de 1